

令和8年熊本地震被災後の昇降機定期検査報告書記入例

①通常通りの定期検査報告

(熊本地震の影響による定期検査実施遅延のため、報告遅れが生じた場合)

報告書・概要書 (第二面)
昇降機の状況等 【1. 昇降機に係る確認済証交付年月日等】～【7. 不具合の発生状況】省略 【8. 備考】 令和8年7月熊本地震の影響による定期検査実施遅延のため、報告遅れ (令和8年8月期限を10月に報告)

②軽微な被災で簡易な保守点検で即時復旧

(国土交通省への情報提供の対象となる事故等が発生した場合)

報告書 (第三面)				
昇降機に係る不具合の状況				
不具合を把握した年月	不具合の概要	考えられる原因	改善(予定)年月	改善措置の概要等
令和8年7月	10階床-1.0mで停止	着床センサー破損	令和8年〇月	着床センサー取替

③確認申請を伴わないリニューアル若しくは部品交換等の保守点検で次回報告期限までに復旧
(部品交換のみで復旧した場合)

報告書（第三面）				
昇降機に係る不具合の状況				
不具合を把握した年月	不具合の概要	考えられる原因	改善(予定)年月	改善措置の概要等
令和8年7月	地震時等管制運転装置より最寄階（○階）に停止	揺れによる○○○破損	令和8年○月	○○○部品取替

(確認申請を伴わないリニューアルも併せて実施した場合)

報告書・概要書（第二面）					
昇降機の状況等 【1. 昇降機に係る確認済証交付年月日等】～【7. 不具合の発生状況】省略 【8. 備考】 令和8年○月リニューアル実施（制御盤取替、戸開走行保護装置設置[E N N N U N－○○○○]、駆動装置等の耐震対策実施、熊本地震被災部品取替）					
報告書（第三面）					
昇降機に係る不具合の状況					
不具合を把握した年月	不具合の概要	考えられる原因	改善(予定)年月	改善措置の概要等	
令和8年7月	地震時等管制運転装置より最寄階（○階）に停止	揺れによる○○○破損	令和8年○月	○○○部品取替	
検査結果表特記事項					
番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善(予定)年月
1(6)	制御器	接触器		主回路用接触器、ブレーキ用接触器取替	令和8年○月
1(18)	駆動装置等の耐震対策	駆動装置等の耐震対策	既存不適格	駆動装置等の耐震対策実施	令和8年○月
2(9)	戸開走行保護装置	戸開走行保護装置	既存不適格	戸開走行保護装置の設置	令和8年○月

※既存不適格事項の改善を実施した場合は、【8. 備考】欄若しくは、特記事項に改善内容を記載すること。

また、大臣認定品を設置した場合は、【8. 備考】欄に必ず「認定番号」を記載すること。

④確認申請を伴わないリニューアル若しくは部品交換等の保守点検で次回報告期限を過ぎて復旧
(部品交換のみで復旧した場合)

報告書・概要書（第二面）				
昇降機の状況等				
【1. 昇降機に係る確認済証交付年月日等】～【7. 不具合の発生状況】省略				
【8. 備考】				
令和8年7月熊本地震で被災、令和○年○月被災部品取替を実施し、令和○年○月○日復旧				
報告書（第三面）				
昇降機に係る不具合の状況				
不具合を把握した年月	不具合の概要	考えられる原因	改善(予定)年月	改善措置の概要等
令和8年7月	地震時等管制運転装置より最寄階（○階）に停止	揺れによる○○○破損	令和○年○月	○○○部品取替

(確認申請を伴わないリニューアルも併せて実施した場合)

報告書・概要書（第二面）					
昇降機の状況等					
【1. 昇降機に係る確認済証交付年月日等】～【7. 不具合の発生状況】省略					
【8. 備考】					
令和8年7月熊本地震で被災、令和○年○月リニューアル実施し、令和○年○月○日復旧 (制御盤取替、戸開走行保護装置設置[E N N N U N - ○ ○ ○ ○]、駆動装置等の耐震対策実施、熊本地震被災部品取替)					
報告書（第三面）					
昇降機に係る不具合の状況					
不具合を把握した年月	不具合の概要	考えられる原因	改善(予定)年月	改善措置の概要等	
令和8年7月	地震時等管制運転装置より最寄階（○階）に停止	揺れによる○○○破損	令和8年○月	○○○部品取替	
検査結果表特記事項					
番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善(予定)年月
1(6)	制御器	接触器		主回路用接触器、ブレーキ用接触器取替	令和○年○月
1(18)	駆動装置等の耐震対策	駆動装置等の耐震対策	既存不適格	駆動装置等の耐震対策実施	令和○年○月
2(9)	戸開走行保護装置	戸開走行保護装置	既存不適格	戸開走行保護装置の設置	令和○年○月

※既存不適格事項の改善を実施した場合は、【8. 備考】欄若しくは、特記事項に改善内容を記載すること。
また、大臣認定品を設置した場合は、【8. 備考】欄に必ず「認定番号」を記載すること。